

Certificado No. <i>Certificate No.</i>	PR1-101237
Informe No. <i>Report No.</i>	BSP-1367
Nombre y dirección del titular <i>Holder's name and address</i>	CSI Solar Co., Ltd. No. 199, Lushan Road, SND, Suzhou City, 215129 Jiangsu, P.R. China
Nombre y dirección de la fábrica(s) <i>Name and address of the factory(ies)</i>	CSI Solar Co., Ltd. No. 199, Lushan Road, SND, Suzhou City, 215129 Jiangsu, P.R. China
Origen <i>Origin</i>	R.P. China <i>P.R. China</i>
Producto <i>Product</i>	Inversor solar/Inversor de potencia <i>Solar inverter/Power Inverter</i>
Referencia(s) <i>Model(s)</i>	Anexo <i>Annex</i>

Marca
Trademark

CANADIAN SOLAR

Características principales
Main characteristics

Anexo
Annex

Evaluated according to
Assessed according to

Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia «Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE» Libro 2. Requisitos generales. Título 2 - Requisitos generales para productos utilizados en instalaciones eléctricas, artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2. Artículo 2.3.23, Inversor.
Resolution 40117 of April 2, 2024, of the Ministry of Mines and Energy of Colombia "By which the Technical Regulation of Electrical Installations- RETIE is modified" Book 2. Title 2 - General requirements for products used in electrical installations, Article. 2.2.1. and Article. 2.2.2. Article 2.3.23, Inverter.

Esquema de certificación
Certification type scheme

Esquema 5 RETIE
Type 5 scheme

Reportes de ensayos

TÜV Rheinland (Shanghai), No. CN24LA3C 002

Fecha de emisión / *Valid from*

09/02/2026

Fecha de Vigilancia 1 / *1st surveillance date*

09/02/2027

Fecha de vigilancia 2 / *2nd surveillance date*

09/10/2028

Vigente hasta / *Valid until*

08/02/2031

Autorizado Por
Authorized by

IVAN RAMÍREZ

Jefe de Operaciones Producto

ITICCOL S.A.S.

Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO

+57 601 3907080

www.itic-group.com



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101237

Características principales
Main characteristics

Referencia	Potencia de Salida (W)	Maxima Tensión de entrada (Vdc)	Tensión de salida (Vac)	Tipo de Inversor	Conexión
CSI-50K-T2201A-E	50000	1100	127/220	On Grid	Trifásico
CSI-60K-T2201A-E	60000	1100	127/220	On Grid	Trifásico
CSI-75K-T2201A-E	75000	1100	127/220	On Grid	Trifásico
CSI-320K-T8001A-E	320000	1500	800	On Grid	Trifásico
CSI-320K-T8001B-E	320000	1500	800	On Grid	Trifásico
CSI-333K-T8001A-E	333000	1500	800	On Grid	Trifásico
CSI-333K-T8001B-E	333000	1500	800	On Grid	Trifásico
CSI-350K-T8001A-E	350000	1500	800	On Grid	Trifásico
CSI-350K-T8001B-E	350000	1500	800	On Grid	Trifásico

Usos y prohibiciones
Uses and prohibitions

- No utilice estos productos en condiciones distintas a las especificadas en el manual de uso, marcado o etiquetado.
 - No realice la instalación de estos productos, si no cuenta con las competencias necesarias.
 - Productos no aptos para instalación en ambientes explosivos.
 - No altere o modifique los productos.
 - No utilice en caso de que producto presente alteración o afectaciones
-
- Do not use these products under conditions other than those specified in the user manual, marking or labelling.
 - Do not install these products if you do not have the necessary skills.
 - Products not suitable for installation in explosive environments.
 - Do not alter or modify the products. • Do not use if the product shows signs of alteration or damage.

Fecha de emisión / Valid from 09/02/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 09/02/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 09/10/2028
Vigente hasta / Valid until 08/02/2031

Autorizado Por
Authorized by




IVAN RAMÍREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com